



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



### **TOLOSAKO EUSKAL HERRIA PLAZAKO ARKUPEETAKO ZOLADURA BERRITZEKO OBRA**

SUSTATZAILEA:	TOLOSAKO UDALA
KONTRATISTA:	SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.
OBRA JASOTZE DATA:	2021ko urriaren 29a



## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA

### **AURKIBIDEA**

1. OBRA AMAIERAREN ZIURTAGIRIA.....	5
2. KITAPENA.....	6
3. OBRA AMAIERAKO PLANOAK.....	8
02.M1 ZUINKETA OINA.....	8
04.M INSTALAZIOAK.....	8
05.M ZOLADURA OINA ETA LOREZAINZA.....	8
OB-01 REFUERZOS EN FIRME.....	8
4. KALITATE-KONTROLEKO DOKUMENTAZIOA.....	10
ENTSEGUAK.....	10
ERABILITAKO MATERIALEN DOKUMENTAZIOA.....	10
5. HONDAKINEN KUDEAKETA.....	12
JARRAIPEN ETA KONTROL AGIRIEN ZERRENDA.....	12
JARRAIPEN ETA KONTROL AGIRIAK.....	12
6. ARGAZKI ERREPORTAJEA.....	14



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA

### 1. OBRA AMAIERAREN ZIURTAGIRIA



TOLOSAKO  
UDALA

JO20\_040

## EUSKAL HERRIA PLAZAKO OBREN AMAIERAKO ZIURTAGIRIA.

2020OASI0007

OBRA.....EUSKAL HERRIA PLAZAKO ARKUPEETAKO ZOLADURA BERRITZEKO OBRAK  
KOKAPENA.....EUSKAL HERRIA PLAZA  
SUSTATZAILEA ..... TOLOSAKO UDALA  
ESLEIPENDUNA .....SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.  
OBRA ZUZENDARITZA ..... TOLOSAKO UDALA (JOSU ORBEGOZO)  
DATA ..... 2021-10-29

### OBRA ZUZENDARITZA

Josu Orbegozo Garate, Obra Zuzendaria

ZIURTATZEN DUT: Aipaturiko obra lanen egikaritzea nik zuzendu ditudala; egindako lanen eraikitzea eta kalitatea bat datozela, proiektuarekin, garatzen duen dokumentazio teknikoarekin eta eraikitze onaren araudiarekin, eta nik kontrolatu ditudala kuantitatibo eta kualitatiboki.

Neuk ziurtatuta, Tolosan 2021eko urriaren 29an

### Obra-zuzendaritza

JOSU  
MIRENA  
ORBEGOZO  
GARATE -  
15385182E  
15385182E

Firmado  
digitalmente por  
JOSU MIRENA  
ORBEGOZO  
GARATE -  
15385182E  
Fecha: 2021.11.23  
08:32:53 +01'00'

Sinatua, Josu Orbegozo  
Tolosako Udala



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA

### 2. KITAPENA



TOLOSAKO  
UDALA

JO21\_047

## **OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA**


### **3. OBRA AMAIERAKO PLANOAK**

02.M1 ZUINKETA OINA





04.M INSTALAZIOAK

05.M ZOLADURA OINA ETA LOREZAINZA

OB-01 REFUERZOS EN FIRME



LEGENDA


-  LEUNDUTAKO ASFALTO FUNDITUA Balgorza-N2E11  
ASFALTO FUNDIDO PULIDO Balgorza-N2E11
-  TINA KARE-HARLAUZA 40X60 lod: 6 cm.  
LOSAS DE CALIZA TINA 40X60 CM. esp:6 cm.
-  TINA KARE-HARLAUZA 90X90 lod: 8 cm.  
LOSAS DE CALIZA TINA 90X90 CM. esp:8 cm.
-  GALTZADARRI BERRESKURATUA SESTRÅ EGOKITZAPENEAN  
ADOQUÍN RECUPERADO EN ADAPTACIÓN DE RASANTE



Proiektuaren egileak / Autores del proyecto:  
Aitor Etxaide Agirre Josu Orbeagoz Garate


Proiektua / Proyecto:  
**OBRA AMAIERKO DOKUMENTAZIOA**  
**EUSKAL HERRIA PLAZAKO ARKUPEETAKO ZOLADURA**  
**BERRITZEKO URBANIZAZIO PROIEKTUA**

Izendapena / Designación:  
**ZOLADURA OINPLANOA**

Eskala(k): 1/250  
  
 Formatoa: A-3

Data:  
2021ko azaroa  
Fitxategia:  
02.v00.dwg

Plano-zka.:  
**OA-5**



**LEGENDA**

- SANEAMENDUA / SANEAMIENTO  
EGUNGO EGOERA / ESTADO ACTUAL
- HUSTUBIDEA / SUMIDERO
  - ESTOLDERIA PUTZUA / POZO DE SANEAMIENTO
  - ESTOLDERIA HODIA / TUBERÍA DE SANEAMIENTO
  - HARTUNEA / ACOMETIDA
  - EURI-UREN HODIA / TUBERÍA DE AGUAS PLUVIALES
- EGINDAKO LANAK-OBRASREALIZADAS
- PVC-U HODIA / TUBERÍA PVC-U
  - HARTUNEKO KUTXATILA / ARQUETA DE ACOMETIDA





**LEGENDA**


**SARE ELEKTRIKOA**  
**EGUNGO EGOERA / ESTADO ACTUAL**

- TENSIO ERTAINEKO LINEA / LINEA DE MEDIA TENSIÓN
- BEHE-TENSIOKO LINEA / LÍNEA DE BAJA TENSIÓN
- BEHE-TEN. LINEA FATXADATIK / LÍNEA BAJA TEN. POR FACHADA
- ↗ 5 HARTUNEA-ATARI ZENBAKIA / ACOMETIDA-Nº DE PORTAL

**EGOKITZEAK / ADECUACIONES**

- 1 TPC PE-Ø-125 KANALIZAZIO ELEKTRIKOA
-  60X60 KUTXATILA / ARQUETA 60X60





**LEGENDA**

- SANEAMENDUA / SANEAMIENTO  
EGUNGO EGOERA / ESTADO ACTUAL
- HUSTUBIDEA / SUMIDERO
  - ESTOLDERIA PUTZUA / POZO DE SANEAMIENTO
  - ESTOLDERIA HODIA / TUBERÍA DE SANEAMIENTO
  - HARTUNEA / ACOMETIDA
  - EURI-UREN HODIA / TUBERÍA DE AGUAS PLUVIALES
- EGOKITZEAK / ADECUACIONES
- Ø250 PVC-U HODIA / TUBERÍA PVC-U Ø250
  - HARTUNEKO KUTXATILA / ARQUETA DE ACOMETIDA
- UR-HORNIDURA / ABASTECIMIENTO DE AGUA
- BALBULA / VÁLVULA
  - BOCA DE RIEGO
  - DAGOEN HODIA / TUBERÍA
  - DAGOEN HARTUNEA / ACOMETIDA
  - HODI BERRIAK / TUBERÍA



## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA

### 4. KALITATE-KONTROLEKO DOKUMENTAZIOA

#### ENTSEGUAK

- Zagorra ZA-0/32
  - Granulometría
  - Equivalente de arena

#### ERABILITAKO MATERIALEN DOKUMENTAZIOA

- Bordillo-jardín prefabricado de hormigón. Ficha técnica
- Rigola curva prefabricada de hormigón. Ficha técnica
- Tubería PVC-U. Certificado de conformidad a norma UNE-EN 14001-1 2009
- Zahorra Artificial- Marcado CE. Declaración de prestaciones
- Zahorra Artificial- Certificado de conformidad con norma EN 13242:2002+A1: 2007- Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para el uso en capas estructurales de carreteras.
- Tubo canalización alumbrado;; Certificado de conformidad con normas UNE-EN 61386-1:2008; UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; UNE-EN 61386-24:2011
- Tapas de fundición dúctil. Ficha técnica.
- Sumidero de fundición dúctil.Ficha técnica
- Baldosa hidráulica 20x20 cm. Declaración de prestaciones.
- Baldosa hidráulica 30x30 cm. Declaración de prestaciones
- Baldosa de terrazo 40x40. cm. Declaración de prestaciones
- Banco.Ficha técnica
- Luminaria Luma 1 gen2. BGP704. Ficha técnica.
- Luminaria Miniluma gen2. BGP703. Ficha técnica.
- Luminaria Citycharm
- Brazo luminaria 1 m. JRP300 MBP-S 1000 76 RAL
- Brazo luminaria 1 m. JRP300 MBW 1000 76 RAL



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

(Conforme al Reglamento (UE) Nº 305/2011)

### PIEDRA DE "TINA"



**CALIZAS DE BURGOS, S.L.**

Ctra N-234, km 475

09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos)

Teléfono: 947 10 51 76 - Móvil: 616453050

E-mail: info@calizas.es



**D. Álvaro Platero Alonso** en calidad de representante de la empresa Calizas de Burgos S.L. con C.I.F.: B-09558941  
Declara bajo su única responsabilidad que el material: **PIEDRA DE "TINA"** es una piedra natural que se extrae en Cantabria (España), con las siguientes utilizaciones previstas:

- UNE-EN 771-6:2012 - Piezas de piedra natural para fábrica de albañilería
  - UNE-EN 1341:2013 - Baldosa de piedra natural para uso como pavimento exterior.
  - UNE-EN 1342:2013 - Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior.
  - UNE-EN 1343:2013 - Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
  - UNE-EN 1469:2015 - Placas de piedra natural para revestimientos murales.
  - UNE-EN 12057:2015 - Plaquetas de piedra natural.
  - UNE-EN 12058:2015 - Baldosas de piedra natural para pavimentos y escaleras.
- Se han sometido a los siguientes ensayos iniciales tipo:

**Firmado:**






**Burgos 14 de abril de 2016**

CARACTERÍSTICAS ANEXO ZA	VALORES DECLARADOS	NORMA DE ENSAYO
<b>Descripción petrográfica</b>	Caliza	UNE-EN 12407:2007
<b>Absorción de agua por capilaridad:</b>		UNE-EN 1925:1999
Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s <sup>0.5</sup> )	
<b>Densidad aparente</b>	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
<b>Porosidad abierta</b>	4,2%	UNE-EN 1936:2007
<b>Absorción de agua a presión atmosférica</b>	1,4%	UNE-EN 13755:2008
<b>Resistencia a Compresión</b>	131 MPa	UNE-EN 1926:2007
<b>Resistencia a la flexión</b>	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
<b>Resistencia a la abrasión</b>	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
<b>Carga de rotura para anclajes</b> (Ensayo tecnológico)	2250 N	UNE-EN 13364:2002
<b>Resistencia al deslizamiento (cortado):</b>		UNE-EN 14231:2004
USRV en seco	64	
USRV en húmedo	51	
<b>Resistencia a la heladicidad</b> (Ensayo tecnológico)		UNE-EN 12371:2011
Variac. R. Flexión tras 56 ciclos	33%	
<b>Resistencia a la Cristalización de sales</b>	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

Este certificado tendrá validez mientras las condiciones de fabricación no se vean modificadas de manera significativa.

	NORMA:	UNE-EN 1341:2013 - Baldosa de piedra natural para uso como pavimento exterior.
	PRODUCTO:	Baldosas de Piedra natural para Pavimentación
	DENOMINACIÓN COMERCIAL:	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATOS	
	USO FINAL	Pavimentos interiores y exteriores
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.

CARACTERÍSTICAS ANEXO ZA	VALORES DECLARADOS	NORMA DE ENSAYO
Descripción petrográfica	Caliza	UNE-EN 12407:2007
Absorción de agua por capilaridad:		UNE-EN 1925:1999
Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
Densidad aparente	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
Porosidad abierta	4,2%	UNE-EN 1936:2007
Absorción de agua a presión atmosférica	1,4%	UNE-EN 13755:2008
Resistencia a Compresión	131 MPa	UNE-EN 1926:2007
Resistencia a la flexión	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
Resistencia a la abrasión	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
Carga de rotura para anclajes (Ensayo tecnológico)	2250 N	UNE-EN 13364:2002
Resistencia al deslizamiento (cortado):		UNE-EN 14231:2004
USRV en seco	64	
USRV en húmedo	51	
Resistencia a la heladicidad (Ensayo tecnológico)		UNE-EN 12371:2011
Variac. R. Flexión tras 56 ciclos	33%	
Resistencia a la Cristalización de sales	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	STANDARD	UNE-EN 1341:2013 - Baldosa de piedra natural para uso como pavimento exterior.
	ITEM:	Slabs of natural stone for paving
	TRADEMARK NAME	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATS	
	FINAL USE	Internal and external pavements
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@callzas.es	Laboratorio de Control de Calidad  Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.

CHARACTERISTIC	DECLARED VALUES	STANDARD OF ESSAY
<b>Petrographic description</b>	Caliza	UNE-EN 12407:2007
<b>Water absorption by capillarity:</b>		UNE-EN 1925:1999
- Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
<b>Apparent density</b>	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
<b>Open porosity</b>	4,2%	
<b>Water absorption at atmospheric pressure</b>	1,4%	UNE-EN 13755:2008
<b>Flexural strenght</b>	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
<b>Abrasion resistance</b>	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
<b>Slip resistance (cut)</b>		
USRV (dry conditions)	64	UNE-EN 14231:2004
USRV (wet conditions)	51	
<b>Frost resistance</b>		
<b>Variat. Flex. srteght after 56 cycles</b>	33%	UNE-EN 12371:2011
(Technological essay)		
<b>Resistance to salt cristallysation</b>	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	NORMA:	UNE-EN 12058:2015 - Baldosas de piedra natural para pavimentos y escaleras.
	PRODUCTO:	Baldosas de Piedra natural para Pavimentación
	DENOMINACIÓN COMERCIAL:	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATOS	
	USO FINAL	Pavimentos interiores y exteriores
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  Investigaciones Geométricas y Medioambientales, S.L.

CARACTERÍSTICAS ANEXO ZA	VALORES DECLARADOS	NORMA DE ENSAYO
Descripción petrográfica	Caliza	UNE-EN 12407:2007
Absorción de agua por capilaridad:		UNE-EN 1925:1999
Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
Densidad aparente	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
Porosidad abierta	4,2%	UNE-EN 1936:2007
Absorción de agua a presión atmosférica	1,4%	UNE-EN 13755:2008
Resistencia a Compresión	131 MPa	UNE-EN 1926:2007
Resistencia a la flexión	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
Resistencia a la abrasión	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
Carga de rotura para anclajes (Ensayo tecnológico)	2250 N	UNE-EN 13364:2002
Resistencia al deslizamiento (cortado):		UNE-EN 14231:2004
USRV en seco	64	
USRV en húmedo	51	
Resistencia a la heladicidad (Ensayo tecnológico)		UNE-EN 12371:2011
Variac. R. Flexión tras 56 ciclos	33%	
Resistencia a la Cristalización de sales	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	STANDARD	UNE-EN 12058:2015 - Baldosas de piedra natural para pavimentos y escaleras.
	ITEM:	Slabs for floors and stairs
	TRADEMARK NAME	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATS	
	FINAL USE	Internal and external pavements
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.

CHARACTERISTIC	DECLARED VALUES	STANDARD OF ESSAY
<b>Petrographic description</b>	Caliza	UNE-EN 12407:2007
<b>Water absorption by capillarity:</b>		UNE-EN 1925:1999
- Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
<b>Apparent density</b>	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
<b>Open porosity</b>	4,2%	
<b>Water absorption at atmospheric pressure</b>	1,4%	UNE-EN 13755:2008
<b>Flexural strenght</b>	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
<b>Abrasion resistance</b>	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
<b>Slip resistance (cut)</b>		
USRV (dry conditions)	64	UNE-EN 14231:2004
USRV (wet conditions)	51	
<b>Frost resistance</b>		
<b>Variat. Flex. strnght after 56 cycles</b>	33%	UNE-EN 12371:2011
(Technological essay)		
<b>Resistance to salt cristallisation</b>	-0,69%	UNE-EN 12370:1999



	NORMA:	UNE-EN 771-6:2012 - Piezas de piedra natural para fábrica de albañilería
	PRODUCTO:	Baldosas de Piedra natural para Pavimentación
	DENOMINACIÓN COMERCIAL:	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATOS	
	USO FINAL	Fábrica de albañilería
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  Investigaciones Geocientíficas y Medioambientales, S.A.

CARACTERÍSTICAS ANEXO ZA	VALORES DECLARADOS	NORMA DE ENSAYO
Descripción petrográfica	Caliza	UNE-EN 12407:2007
Absorción de agua por capilaridad:		UNE-EN 1925:1999
Perpendicular	3,355 (g/m2.s 0,5)	
Densidad aparente	2590 kg/m3	UNE-EN 1936:2007
Porosidad abierta	4,2%	UNE-EN 1936:2007
Absorción de agua a presión atmosférica	1,4%	UNE-EN 13755:2008
Resistencia a Compresión	131 MPa	UNE-EN 1926:2007
Resistencia a la flexión	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
Resistencia a la abrasión	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
Carga de rotura para anclajes (Ensayo tecnológico)	2250 N	UNE-EN 13364:2002
Resistencia al deslizamiento (cortado):		UNE-EN 14231:2004
USRV en seco	64	
USRV en húmedo	51	
Resistencia a la heladicidad (Ensayo tecnológico)		UNE-EN 12371:2011
Variac. R. Flexión tras 56 ciclos	33%	
Resistencia a la Cristalización de sales	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	STANDARD	UNE-EN 771-6:2012 - Piezas de piedra natural para fábrica de albañilería
	ITEM:	Natural stone masonry units
	TRADEMARK NAME	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATS	
	FINAL USE	masonry
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	
	Laboratorio de Control de Calidad  <small>Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.</small>	

CHARACTERISTIC	DECLARED VALUES	STANDARD OF ESSAY
Petrographic description	Caliza	UNE-EN 12407:2007
Water absorption by capillarity:		UNE-EN 1925:1999
- Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
Apparent density	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
Open porosity	4,2%	
Water absorption at atmospheric pressure	1,4%	UNE-EN 13755:2008
Flexural strenght	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
Abrasion resistance	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
Slip resistance (cut)		
USRV (dry conditions)	64	UNE-EN 14231:2004
USRV (wet conditions)	51	
Frost resistance		
Varlat. Flex. strnght after 56 cycles	33%	UNE-EN 12371:2011
(Technological essay)		
Resistance to salt cristallisation	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	NORMA:	UNE-EN 1342:2013 - Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior.
	PRODUCTO:	Adoquines de Piedra natural para Pavimentación
	DENOMINACIÓN COMERCIAL:	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATOS	
	USO FINAL	Pavimentos interiores y exteriores
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  <b>ingema</b> Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.

CARACTERÍSTICAS ANEXO ZA	VALORES DECLARADOS	NORMA DE ENSAYO
Descripción petrográfica	Caliza	UNE-EN 12407:2007
Absorción de agua por capilaridad:		UNE-EN 1925:1999
Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
Densidad aparente	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
Porosidad abierta	4,2%	UNE-EN 1936:2007
Absorción de agua a presión atmosférica	1,4%	UNE-EN 13755:2008
Resistencia a Compresión	131 MPa	UNE-EN 1926:2007
Resistencia a la flexión	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
Resistencia a la abrasión	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
Carga de rotura para anclajes (Ensayo tecnológico)	2250 N	UNE-EN 13364:2002
Resistencia al deslizamiento (cortado):		UNE-EN 14231:2004
USRV en seco	64	
USRV en húmedo	51	
Resistencia a la heladicidad (Ensayo tecnológico)		UNE-EN 12371:2011
Variac. R. Flexión tras 56 ciclos	33%	
Resistencia a la Cristalización de sales	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	STANDARD	UNE-EN 1342:2013 - Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior.
	ITEM:	Setts of natural stone for external pavingt
	TRADEMARK NAME	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATS	
	FINAL USE	Internal and external pavements
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	
	Laboratorio de Control de Calidad  <small>Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.</small>	

CHARACTERISTIC	DECLARED VALUES	STANDARD OF ESSAY
<b>Petrographic description</b>	Caliza	UNE-EN 12407:2007
<b>Water absorption by capillarity:</b>		UNE-EN 1925:1999
- Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
<b>Apparent density</b>	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
<b>Open porosity</b>	4,2%	
<b>Water absorption at atmospheric pressure</b>	1,4%	UNE-EN 13755:2008
<b>Flexural strenght</b>	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
<b>Abrasion resistance</b>	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
<b>Slip resistance (cut)</b>		
USRV (dry conditions)	64	UNE-EN 14231:2004
USRV (wet conditions)	51	
<b>Frost resistance</b>		
<b>Variat. Flex. strtenght after 56 cycles</b>	33%	UNE-EN 12371:2011
(Technological essay)		
<b>Resistance to salt cristallysation</b>	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	NORMA:	UNE-EN 1343:2013 - Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
	PRODUCTO:	Bordillos de Piedra natural para Pavimentación
	DENOMINACIÓN COMERCIAL:	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATOS	
	USO FINAL	Pavimentos interiores y exteriores
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  Investigaciones Geocéntricas y Medioambientales, S.L.

CARACTERÍSTICAS ANEXO ZA	VALORES DECLARADOS	NORMA DE ENSAYO
Descripción petrográfica	Caliza	UNE-EN 12407:2007
Absorción de agua por capilaridad:		UNE-EN 1925:1999
Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
Densidad aparente	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
Porosidad abierta	4,2%	UNE-EN 1936:2007
Absorción de agua a presión atmosférica	1,4%	UNE-EN 13755:2008
Resistencia a Compresión	131 MPa	UNE-EN 1926:2007
Resistencia a la flexión	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
Resistencia a la abrasión	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
Carga de rotura para anclajes (Ensayo tecnológico)	2250 N	UNE-EN 13364:2002
Resistencia al deslizamiento (cortado):		UNE-EN 14231:2004
USRV en seco	64	
USRV en húmedo	51	
Resistencia a la heladicidad (Ensayo tecnológico)		UNE-EN 12371:2011
Variac. R. Flexión tras 56 ciclos	33%	
Resistencia a la Cristalización de sales	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	STANDARD	UNE-EN 1343:2013 - Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior.
	ITEM:	Kerbs of natural stone for external pavingt
	TRADEMARK NAME	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATS	
	FINAL USE	Internal and external pavements
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	
	Laboratorio de Control de Calidad  <small>Investigaciones Geológicas y Medioambientales, S.L.</small>	

CHARACTERISTIC	DECLARED VALUES	STANDARD OF ESSAY
<b>Petrographic description</b>	Caliza	UNE-EN 12407:2007
<b>Water absorption by capillarity:</b>		UNE-EN 1925:1999
- Perpendicular	3,355 (g/m2.s 0,5)	
<b>Apparent density</b>	2590 kg/m3	UNE-EN 1936:2007
<b>Open porosity</b>	4,2%	
<b>Water absorption at atmospheric pressure</b>	1,4%	UNE-EN 13755:2008
<b>Flexural strenght</b>	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
<b>Abrasion resistance</b>	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
<b>Silp resistance (cut)</b>		UNE-EN 14231:2004
USRV (dry conditions)	64	
USRV (wet conditions)	51	
<b>Frost resistance</b>		UNE-EN 12371:2011
<b>Variat. Flex. srteght after 56 cycles</b>	33%	
(Technological essay)		
<b>Resistance to salt cristallysation</b>	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	NORMA:	UNE-EN 1469:2015 - Placas de piedra natural para revestimientos murales.
	PRODUCTO:	Placas de piedra natural para revestimientos murales
	DENOMINACIÓN COMERCIAL:	<b>PIEDRA DE "TINA"</b>
	FORMATOS	
	USO FINAL	Revestimientos Murales interiores y exteriores
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.

CARACTERÍSTICAS ANEXO ZA	VALORES DECLARADOS	NORMA DE ENSAYO
Descripción petrográfica	Caliza	UNE-EN 12407:2007
Absorción de agua por capilaridad:		UNE-EN 1925:1999
Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
Densidad aparente	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
Porosidad abierta	4,2%	UNE-EN 1936:2007
Absorción de agua a presión atmosférica	1,4%	UNE-EN 13755:2008
Resistencia a Compresión	131 MPa	UNE-EN 1926:2007
Resistencia a la flexión	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
Resistencia a la abrasión	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
Carga de rotura para anclajes (Ensayo tecnológico)	2250 N	UNE-EN 13364:2002
Resistencia al deslizamiento (cortado):		
USRV en seco	64	UNE-EN 14231:2004
USRV en húmedo	51	
Resistencia a la heladicidad (Ensayo tecnológico)		UNE-EN 12371:2011
Variac. R. Flexión tras 56 ciclos	33%	
Resistencia a la Cristalización de sales	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	STANDARD	UNE-EN 1469:2015 - Placas de piedra natural para revestimientos murales.
	ITEM:	Slabs for cladding
	TRADEMARK NAME	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATS	
	FINAL USE	Internal and external cladding
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  <small>Investigaciones Geocéntricas y Medioambientales, S.L.</small>

CHARACTERISTIC	DECLARED VALUES	STANDARD OF ESSAY
<b>Petrographic description</b>	Caliza	UNE-EN 12407:2007
<b>Water absorption by capillarity:</b>		UNE-EN 1925:1999
- Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
<b>Apparent density</b>	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
<b>Open porosity</b>	0,042	
<b>Water absorption at atmospheric pressure</b>	0,014	UNE-EN 13755:2008
<b>Flexural strenght</b>	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
<b>Abrasion resistance</b>	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
<b>Slip resistance (cut)</b>		UNE-EN 14231:2004
USRV (dry conditions)	64	
USRV (wet conditions)	51	
<b>Frost resistance</b>		UNE-EN 12371:2011
<b>Variat. Flex. srteght after 56 cycles</b>	33%	
(Technological essay)		
<b>Resistance to salt cristallysation</b>	-0,69%	UNE-EN 12370:1999



	NORMA:	UNE-EN 12057:2015 - Plaquetas de piedra natural.
	PRODUCTO:	Plaquetas de Piedra natural
	DENOMINACIÓN COMERCIAL:	<b>PIEDRA DE "TINA"</b>
	FORMATOS	
	USO FINAL	Revistimientos Murales y pavimentos (interiores y exteriores)
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  Investigaciones Geotécnicas y Medioambientales, S.L.

CARACTERÍSTICAS ANEXO ZA	VALORES DECLARADOS	NORMA DE ENSAYO
Descripción petrográfica	Caliza	UNE-EN 12407:2007
Absorción de agua por capilaridad:		UNE-EN 1925:1999
Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
Densidad aparente	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
Porosidad abierta	4,2%	UNE-EN 1936:2007
Absorción de agua a presión atmosférica	1,4%	UNE-EN 13755:2008
Resistencia a Compresión	131 MPa	UNE-EN 1926:2007
Resistencia a la flexión	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
Resistencia a la abrasión	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
Carga de rotura para anclajes (Ensayo tecnológico)	2250 N	UNE-EN 13364:2002
Resistencia al deslizamiento (cortado):		UNE-EN 14231:2004
USRV en seco	64	
USRV en húmedo	51	
Resistencia a la heladlidad (Ensayo tecnológico)		UNE-EN 12371:2011
Variac. R. Flexión tras 56 ciclos	33%	
Resistencia a la Cristalización de sales	-0,69%	UNE-EN 12370:1999

	STANDARD	UNE-EN 12057:2015 - Plaquetas de piedra natural.
	ITEM:	Modular tiles
	TRADEMARK NAME	PIEDRA DE "TINA"
	FORMATS	
	FINAL USE	Internal and external cladding and pavements
	<b>CALIZAS DE BURGOS, S.L.</b> Ctra N-234, km 475 09351 - Hontoria de la Cantera (Burgos) Teléfono: 947 10 51 76 Móvil: 616453050 E-mail: info@calizas.es	Laboratorio de Control de Calidad  <small>Investigaciones Geométricas y Medioambientales, S.L.</small>

CHARACTERISTIC	DECLARED VALUES	STANDARD OF ESSAY
<b>Petrographic description</b>	Caliza	UNE-EN 12407:2007
<b>Water absorption by capillarity:</b>		UNE-EN 1925:1999
- Perpendicular	3,355 (g/m <sup>2</sup> .s 0,5)	
<b>Apparent density</b>	2590 kg/m <sup>3</sup>	UNE-EN 1936:2007
<b>Open porosity</b>	4,2%	
<b>Water absorption at atmospheric pressure</b>	1,4%	UNE-EN 13755:2008
<b>Flexural strenght</b>	14,6 MPa	UNE-EN 12372:2007
<b>Abrasion resistance</b>	18,5 mm	UNE-EN 14157:2005
<b>Slip resistance (cut)</b>		
USRV (dry conditions)	64	UNE-EN 14231:2004
USRV (wet conditions)	51	
<b>Frost resistance</b>		
<b>Variat. Flex. strtenght after 56 cycles</b>	33%	UNE-EN 12371:2011
(Technological essay)		
<b>Resistance to salt cristallysation</b>	-0,69%	UNE-EN 12370:1999



Declaración de Conformidad- DEC017

**ACO Productos Polímeros, S.A.U. (ACO Iberia)**

Polígono Industrial Puigtió, Ap. Correos 84 17412  
Maçanet de la Selva (Girona)  
España

Declara que los productos:

**ACO Toptek® Rellenable**

Fabricados en:  
Acero Inoxidable, Acero Galvanizado, Aleación de Aluminio

Diseñado para  
edificación, cubrimiento de registros,

Cumplen con los requerimientos del Reglamento Europeo 305/2011/CE y de la Norma **EN1253-4 hasta clase de carga C250, según las instrucciones de instalación y dependiendo de la abertura despejada de la tapa** y son seguros si son usados en las aplicaciones arriba mencionadas, de acuerdo con las condiciones de instalación suministradas por el fabricante.

Análisis Estático por el Método de Elementos Finitos, realizado por Dipl. Ing. Richard Jordán, Brno, CZ.

Esta Declaración es válida sólo para el producto especificado, y no incluye ninguna otra parte de la instalación. Es importante que el lecho y la envolvente tengan fuerza suficiente como para soportarlo durante el servicio.

El productor tomó las medidas de acuerdo con la ISO 9001, que proporcionan la conformidad de todos los productos comercializados.

Maçanet de la Selva, 22.03.2017

Director General ACO Iberia



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA

### **5. HONDAKINEN KUDEAKETA**

JARRAIPEN ETA KONTROL AGIRIEN ZERRENDA

JARRAIPEN ETA KONTROL AGIRIAK



**Excavaciones Peru S.L.**  
Polig. Errota, nave 1. Tlf: 943 65 37 21  
20270 Anoeta (Gipuzkoa). C.I.F. B-20643557  
**www.perusl.es** [obras@perusl.es](mailto:obras@perusl.es)

En Anoeta, a 15 de septiembre de 2021

Por la presente se certifica que en fecha de mayo, junio y julio de 2021 se han depositado en el relleno autorizado de materiales de tierras y rocas ubicado en el barrio de Ergoien de Urnieta, en el relleno de Azkonobieta, la cantidad de **400 m<sup>3</sup>** aproximados, procedentes de obra de **"PLAZA EUSAL HERRIA"** en Tolosa (GIPUZKOA).

Fdo: Felix Perurena Goizueta

Gerente

Excavaciones Peru S.L..



## DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC1620007967072021000001** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: Plaza Euskal Herria, S/N Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 071 - Tolosa Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000796707-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO**

NºAceptación: DANP16200079479220210000018 Nº Orden de envío:  
 Características remarcables para su transporte y manejo:  
 Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Cantidad Kgs. Netos: 24000 KG Kgs. Brutos incluso recipientes: No informada  
 Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13 R5  
 Estado aceite usado:  Pastoso  Fluido  Emulsión Instalación aceite usado:  Incineración  Recuperación  Almacenamiento

**A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 049 - Lazkao Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000794792-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO**

Fecha inicio: 24/06/2021 Fecha de entrega: 24/06/2021 Nº Matrícula: 8603JTD  
 Razon Social/Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075 Nº Tel: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Nº Fax:  
 Tipo Envase: 3 - Contenedor Tipo de Transporte: 3-Terrestre Nº de autorización: 3122603335

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 24000 KG  
 Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Aceptación: Sí  No  Nº de orden de envío:  
 Fecha: 24/06/2021 Firma del responsable:  
 Firmado (Nombre y Apellidos): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/  
INERTEAK/ HIRIKOAK**

Dokumentuaren zk.: **DSC1620007967072021000001**

Egoera: Completo[EUS]

**A1 – ZENTRO DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Probintzia: 20 - Gipuzkoa  
 Helbidea: Plaza Euskal Herria, S/N Telefonoa: 948451596  
 Udalerria: 071 - Tolosa Fax-zenbakia:  
 Baimen zk: 2000796707-Rnp E-posta: garbi@sasoi.es  
 Kontaktu pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK**

Onarpen zk: DANP16200079479220210000018 Igorpen agintera zk :  
 Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:  
 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Kg kantitate garbiak: 24000 KG Ontziak eta guzti kg gordinak : No informada  
 Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13 R5  
 Erabilitako oiloaren egoera:  Oretsu  Isurkor  Emultsio erabilitako olio instalazioa :  Erreketa  Berreskurapena  Gordetzea

**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Probintzia: 20 - Gipuzkoa  
 Helbidea: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Telefonoa: 948451596  
 Udalerria: 049 - Lazkao Fax-zenbakia:  
 Baimen zk: 2000794792-Rnp E-posta: garbi@sasoi.es  
 Kontaktu pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK**

Hasiera Data: 24/06/2021 Entregatze data: 24/06/2021 Matrikula zk.: 8603JTD  
 Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075 Telefonoa: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Fax-zenbakia:  
 Ontzi mota: Contenedor Garraio mota: 3-Terrestre Baimen zk.: 3122603335

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 24000 KG  
 Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Onarpena: Sí  No  Igorpen agintera zk:  
 Data: 24/06/2021 Arduradunaren sinadura:  
 Sinatua (Izena eta Abizenak): BERTIZ BERTIZ, DANIEL



DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA

## DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC1620007967072021000002** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: Plaza Euskal Herria, S/N Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 071 - Tolosa Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000796707-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO**

Nº Aceptación: DANP16200079479220210000018 Nº Orden de envío:  
 Características remarcables para su transporte y manejo:  
 Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Cantidad Kgs. Netos: 24000 KG Kgs. Brutos incluso recipientes: No informada  
 Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13 R5  
 Estado aceite usado:  Pastoso  Fluido  Emulsión Instalación aceite usado:  Incineración  Recuperación  Almacenamiento

**A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 049 - Lazkao Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000794792-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO**

Fecha inicio: 29/06/2021 Fecha de entrega: 29/06/2021 Nº Matrícula: 8603JTD  
 Razon Social/Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075 Nº Tel: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Nº Fax:  
 Tipo Envase: 3 - Contenedor Tipo de Transporte: 3-Terrestre Nº de autorización: 3122603335

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 24000 KG  
 Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Aceptación: Sí  No  Nº de orden de envío:  
 Fecha: 29/06/2021 Firma del responsable:  
 Firmado (Nombre y Apellidos): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/  
INERTEAK/ HIRIKOAK**

Dokumentuaren zk.: **DSC1620007967072021000002**

Egoera: Completo[EUS]

**A1 – ZENTRO DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Probintzia: 20 - Gipuzkoa  
 Helbidea: Plaza Euskal Herria, S/N Telefonoa: 948451596  
 Udalerria: 071 - Tolosa Fax-zenbakia:  
 Baimen zk: 2000796707-Rnp E-posta: garbi@sasoi.es  
 Kontaktu pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK**

Onarpen zk: DANP16200079479220210000018 Igorpen agintera zk :  
 Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:  
 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Kg kantitate garbiak: 24000 KG Ontziak eta guzti kg gordinak : No informada  
 Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13 R5  
 Erabilitako oiloaren egoera:  Oretsu  Isurkor  Emultsio erabilitako olio instalazioa :  Erreketa  Berreskurapena  Gordetzea

**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Probintzia: 20 - Gipuzkoa  
 Helbidea: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Telefonoa: 948451596  
 Udalerria: 049 - Lazkao Fax-zenbakia:  
 Baimen zk: 2000794792-Rnp E-posta: garbi@sasoi.es  
 Kontaktu pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK**

Hasiera Data: 29/06/2021 Entregatze data: 29/06/2021 Matrikula zk.: 8603JTD  
 Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075 Telefonoa: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Fax-zenbakia:  
 Ontzi mota: Contenedor Garraio mota: 3-Terrestre Baimen zk.: 3122603335

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 24000 KG  
 Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Onarpena: Sí  No  Igorpen agintera zk:  
 Data: 29/06/2021 Arduradunaren sinadura:  
 Sinatua (Izena eta Abizenak): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente

## DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC1620007967072021000003** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: Plaza Euskal Herria, S/N Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 071 - Tolosa Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000796707-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO**

NºAceptación: DANP16200079479220210000018 Nº Orden de envío:  
 Características remarcables para su transporte y manejo:  
 Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Cantidad Kgs. Netos: 24000 KG Kgs. Brutos incluso recipientes: No informada  
 Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13 R5  
 Estado aceite usado:  Pastoso  Fluido  Emulsión Instalación aceite usado:  Incineración  Recuperación  Almacenamiento

**A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 049 - Lazkao Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000794792-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO**

Fecha inicio: 12/07/2021 Fecha de entrega: 12/07/2021 Nº Matrícula: 8603JTD  
 Razon Social/Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075 Nº Tel: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Nº Fax:  
 Tipo Envase: 3 - Contenedor Tipo de Transporte: 3-Terrestre Nº de autorización: 3122603335

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 24000 KG  
 Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Aceptación: Sí  No  Nº de orden de envío:  
 Fecha: 12/07/2021 Firma del responsable:  
 Firmado (Nombre y Apellidos): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente



**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/  
INERTEAK/ HIRIKOAK**

Dokumentuaren zk.: **DSC16200079670720210000003**

Egoera: Completo[EUS]

**A1 – ZENTRO DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Probintzia: 20 - Gipuzkoa  
 Helbidea: Plaza Euskal Herria, S/N Telefonoa: 948451596  
 Udalerria: 071 - Tolosa Fax-zenbakia:  
 Baimen zk: 2000796707-Rnp E-posta: garbi@sasoi.es  
 Kontaktu pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK**

Onarpen zk: DANP16200079479220210000018 Igorpen agintera zk :  
 Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:  
 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Kg kantitate garbiak: 24000 KG Ontziak eta guzti kg gordinak : No informada  
 Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13 R5  
 Erabilitako oiloaren egoera:  Oretsu  Isurkor  Emultsio erabilitako olio instalazioa :  Erreketa  Berreskurapena  Gordetzea

**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Probintzia: 20 - Gipuzkoa  
 Helbidea: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Telefonoa: 948451596  
 Udalerria: 049 - Lazkao Fax-zenbakia:  
 Baimen zk: 2000794792-Rnp E-posta: garbi@sasoi.es  
 Kontaktu pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK**

Hasiera Data: 12/07/2021 Entregatze data: 12/07/2021 Matrikula zk.: 8603JTD  
 Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075 Telefonoa: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Fax-zenbakia:  
 Ontzi mota: Contenedor Garraio mota: 3-Terrestre Baimen zk.: 3122603335

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 24000 KG  
 Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Onarpena: Sí  No  Igorpen agintera zk:  
 Data: 12/07/2021 Arduradunaren sinadura:  
 Sinatua (Izena eta Abizenak): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente

## DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC1620007967072021000004** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: Plaza Euskal Herria, S/N Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 071 - Tolosa Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000796707-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO**

NºAceptación: DANP16200079479220210000018 Nº Orden de envío:  
 Características remarcables para su transporte y manejo:  
 Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Cantidad Kgs. Netos: 24000 KG Kgs. Brutos incluso recipientes: No informada  
 Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13 R5  
 Estado aceite usado:  Pastoso  Fluido  Emulsión Instalación aceite usado:  Incineración  Recuperación  Almacenamiento

**A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 049 - Lazkao Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000794792-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO**

Fecha inicio: 28/07/2021 Fecha de entrega: 28/07/2021 Nº Matrícula: 8603JTD  
 Razon Social/Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075 Nº Tel: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Nº Fax:  
 Tipo Envase: 3 - Contenedor Tipo de Transporte: 3-Terrestre Nº de autorización: 3122603335

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 24000 KG  
 Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Aceptación: Sí  No  Nº de orden de envío:  
 Fecha: 28/07/2021 Firma del responsable:  
 Firmado (Nombre y Apellidos): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/  
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC16200079670720210000004**

Egoera: Completo[EUS]

**A1 – ZENTRO DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l.	N.A.N: B31544075
NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA"	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: Plaza Euskal Herria, S/N	Telefonoa: 948451596
Udalerria: 071 - Tolosa	Fax-zenbakia:
Baimen zk: 2000796707-Rnp	E-posta: garbi@sasoi.es
Kontaktua pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL	

**A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK**

Onarpen zk: DANP16200079479220210000018	Igorpen agintera zk :
Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:	
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO	
Kg kantitate garbiak: 24000 KG	Ontziak eta guzti kg gordinak : No informada
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak:	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13 R5
Erabilitako oiloaren egoera: <input type="checkbox"/> Oretsu <input type="checkbox"/> Isurkor <input type="checkbox"/> Emultsio	erabilitako olio instalazioa : <input type="checkbox"/> Erreketa <input type="checkbox"/> Berreskurapena <input type="checkbox"/> Gordetzea

**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l.	N.A.N: B31544075
NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO"	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN	Telefonoa: 948451596
Udalerria: 049 - Lazkao	Fax-zenbakia:
Baimen zk: 2000794792-Rnp	E-posta: garbi@sasoi.es
Kontaktua pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL	

**D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK**

Hasiera Data: 28/07/2021	Entregatze data: 28/07/2021	Matrikula zk.: 8603JTD
Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l.	N.A.N: B31544075	Telefonoa: 948451596
NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL	Garraio mota: 3-Terrestre	Fax-zenbakia:
Ontzi mota: Contenedor		Baimen zk.: 3122603335

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 24000 KG	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO	
Onarpena: Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Igorpen agintera zk:
Data: 28/07/2021	Arduradunaren sinadura:
Sinatua (Izena eta Abizenak): BERTIZ BERTIZ, DANIEL	

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente

## DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC1620007967072021000005** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: Plaza Euskal Herria, S/N Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 071 - Tolosa Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000796707-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO**

NºAceptación: DANP16200079479220210000018 Nº Orden de envío:  
 Características remarcables para su transporte y manejo:  
 Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Cantidad Kgs. Netos: 14500 KG Kgs. Brutos incluso recipientes: No informada  
 Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13 R5  
 Estado aceite usado:  Pastoso  Fluido  Emulsión Instalación aceite usado:  Incineración  Recuperación  Almacenamiento

**A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 049 - Lazkao Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000794792-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO**

Fecha inicio: 11/08/2021 Fecha de entrega: 11/08/2021 Nº Matrícula: 7123GLZ  
 Razon Social/Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075 Nº Tel: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Nº Fax:  
 Tipo Envase: 3 - Contenedor Tipo de Transporte: 3-Terrestre Nº de autorización: 3122603335

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 14500 KG  
 Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Aceptación: Sí  No  Nº de orden de envío:  
 Fecha: 11/08/2021 Firma del responsable:  
 Firmado (Nombre y Apellidos): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente



**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/  
 INERTEAK/ HIRIKOAK**

 Dokumentuaren zk.: **DSC1620007967072021000005**

Egoera: Completo[EUS]

**A1 – ZENTRO DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l.	N.A.N: B31544075
NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA"	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: Plaza Euskal Herria, S/N	Telefonoa: 948451596
Udalerria: 071 - Tolosa	Fax-zenbakia:
Baimen zk: 2000796707-Rnp	E-posta: garbi@sasoi.es
Kontaktua pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL	

**A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK**

Onarpen zk: DANP16200079479220210000018	Igorpen agintera zk :
Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:	
Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01	
Hondakinen prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO	
Kg kantitate garbiak: 14500 KG	Ontziak eta guzti kg gordinak : No informada
Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak:	Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13 R5
Erabilitako oiloaren egoera: <input type="checkbox"/> Oretsu <input type="checkbox"/> Isurkor <input type="checkbox"/> Emultsio	erabilitako olio instalazioa : <input type="checkbox"/> Erreketa <input type="checkbox"/> Berreskurapena <input type="checkbox"/> Gordetzea

**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l.	N.A.N: B31544075
NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO"	Probintzia: 20 - Gipuzkoa
Helbidea: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN	Telefonoa: 948451596
Udalerria: 049 - Lazkao	Fax-zenbakia:
Baimen zk: 2000794792-Rnp	E-posta: garbi@sasoi.es
Kontaktua pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL	

**D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK**

Hasiera Data: 11/08/2021	Entregatze data: 11/08/2021	Matrikula zk.: 7123GLZ
Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l.	N.A.N: B31544075	Telefonoa: 948451596
NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL		Fax-zenbakia:
Ontzi mota: Contenedor	Garraio mota: 3-Terrestre	Baimen zk.: 3122603335

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 14500 KG

Hondakinen prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO

 Onarpena: Sí  No 

Data: 11/08/2021

Igorpen agintera zk:

Arduradunaren sinadura:

Sinatua (Izena eta Abizenak): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente

## DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS - NO PELIGROSOS/ INERTES/ URBANOS

Documento nº: **DSC1620007967072021000006** Estado: Completo**A1 - DATOS DEL CENTRO**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: Plaza Euskal Herria, S/N Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 071 - Tolosa Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000796707-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 - DATOS DEL RESIDUO TRANSPORTADO**

NºAceptación: DANP16200079479220210000018 Nº Orden de envío:  
 Características remarcables para su transporte y manejo:  
 Código según Lista Europea de Residuos (L.E.R), Anejo 2 Orden MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Codificación del proceso – Residuo en el Productor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Cantidad Kgs. Netos: 14500 KG Kgs. Brutos incluso recipientes: No informada  
 Operadores de gestión de Vertederos Eliminadores: Operadores de gestión de Gestores Valorizados: R12 R13 R5  
 Estado aceite usado:  Pastoso  Fluido  Emulsión Instalación aceite usado:  Incineración  Recuperación  Almacenamiento

**A3 - DATOS DEL GESTOR AL QUE SE ENVÍAN**

Razón social/ Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Provincia: 20 - Gipuzkoa  
 Dirección: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Nº Tel: 948451596  
 Municipio: 049 - Lazkao Nº Fax:  
 Nº de autorización: 2000794792-Rnp e-mail: garbi@sasoi.es  
 Persona Contacto: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D - DATOS DEL TRANSPORTE COMPLETO PREVISTO**

Fecha inicio: 20/08/2021 Fecha de entrega: 20/08/2021 Nº Matrícula: 7123GLZ  
 Razon Social/Nombre: Sasoi eraikuntzak s.l. N.I.F: B31544075 Nº Tel: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Nº Fax:  
 Tipo Envase: 3 - Contenedor Tipo de Transporte: 3-Terrestre Nº de autorización: 3122603335

Observaciones remitente:

Observaciones destinatario:

Incidencias respecto a los datos del bloque A:

Kilos Netos Aceptados: 14500 KG  
 Codificación del proceso – Residuo en el Gestor: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Aceptación: Sí  No  Nº de orden de envío:  
 Fecha: 20/08/2021 Firma del responsable:  
 Firmado (Nombre y Apellidos): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente

**HONDAKIN EZ ARRISKUTSUEN SEGIMENDU ETA KONTROL DOKUMENTUA – HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK/  
INERTEAK/ HIRIKOAK**

Dokumentuaren zk.: **DSC16200079670720210000006**

Egoera: Completo[EUS]

**A1 – ZENTRO DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075  
 NIMA: 2000796707 "OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LOS SOPORTALES DE LA PLAZA EUSKAL HERRIA DE TOLOSA" Probintzia: 20 - Gipuzkoa  
 Helbidea: Plaza Euskal Herria, S/N Telefonoa: 948451596  
 Udalerria: 071 - Tolosa Fax-zenbakia:  
 Baimen zk: 2000796707-Rnp E-posta: garbi@sasoi.es  
 kontaktu pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**A2 – GARRAIATUTAKO HONDAKINEN DATUAK**

Onarpen zk: DANP16200079479220210000018 Igorpen agintera zk :  
 Erabilera eta garriorako azpimarratze ezaugarriak:  
 Hondakin Europar zerrendaren kodea (L.E.R), Anexu 2 Agintera MAM/304/20202: 170302 - Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  
 Hondakin prozesua - kodifikazioa ekoizlean : 01 - CONSTRUCCIÓN / 001 - ASFALTO  
 Kg kantitate garbiak: 14500 KG Ontziak eta guzti kg gordinak : No informada  
 Zabortegei eliminatuen kudeaketa operadoreak: Gestore balioztatuen kudeaketa operadoreak: R12 R13 R5  
 Erabilitako oiloaren egoera:  Oretsu  Isurkor  Emultsio erabilitako olio instalazioa :  Erreketa  Berreskurapena  Gordetzea

**A3 – KUDEATZAILEARI BIDALTZEN ZAIZKION DATUAK**

Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075  
 NIMA: 2000794792 "PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN. FASE 1ª Y 2ª DE LAZKAO" Probintzia: 20 - Gipuzkoa  
 Helbidea: REURBANIZACIÓN POLÍGONO IBABE-HIRIBARREN Telefonoa: 948451596  
 Udalerria: 049 - Lazkao Fax-zenbakia:  
 Baimen zk: 2000794792-Rnp E-posta: garbi@sasoi.es  
 kontaktu pertsona: BERTIZ BERTIZ, DANIEL

**D – ALDEZ AURRETIKO GARRAIO GUZTIAREN DATUAK**

Hasiera Data: 20/08/2021 Entregatze data: 20/08/2021 Matrikula zk.: 7123GLZ  
 Sozietatearen izena/ Izena: Sasoi eraikuntzak s.l. N.A.N: B31544075 Telefonoa: 948451596  
 NIMA: 3122603335 - SASOI ERAIKUNTZAK - PLANTA MOVIL Fax-zenbakia:  
 Ontzi mota: Contenedor Garraio mota: 3-Terrestre Baimen zk.: 3122603335

Igorlearen Oharrak:

Hartzailearen Oharrak:

A blokearen datuen intzidentziak:

Onartutako kilo netoak: 14500 KG  
 Hondakin prozesua - kodifikazioa kudeatzailean: 01 - CONSTRUCCIÓN / 002 - ASFALTO  
 Onarpena: Sí  No  Igorpen agintera zk:  
 Data: 20/08/2021 Arduradunaren sinadura:  
 Sinatua (Izena eta Abizenak): BERTIZ BERTIZ, DANIEL

DSC

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN,  
JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN  
SAILA

Ingurugiro Sailordetza

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE

Viceconsejería de Medio Ambiente



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA

### 6. ARGAZKI ERREPORTAJEA



Kutxa irekitzea, bereizteko geozuntza jartzea eta zagorra zabaltzea (2021-04-16)



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



Kutxa irekitzea (2021-04-19)





TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



Tina Harlauza aukeratzea (2021-04-19)



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



Bide zoladuraren oinarria. Zagorra eta hormigoi lauz (2021-04-22)



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



Bide zoladuraren oinarria. Zagorra (2021-05-07)



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



Tina harlauzazko zoladuraren exekuzioa (2021-05-13)



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## **OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA**



Antonio Lekuonako azpiegituren egokitzea (2021-05-17)



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



Antonio Lekuonako azpiegituren egokitzea (2021-05-21)



TOLOSAKO  
UDALA

JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



Antonio Lekuonako azpiegituren egokitzea. Euskal Herria Plazan lotura (2021-05--21)



TOLOSAKO  
UDALA JO21\_047

## OBRA AMAIERAKO DOKUMENTAZIOA



Harlauza zenefatan eta asfalto funditurako hormigoizko oinarria (2021-05-28)